



03.10.2022 КНМ 26220061000200773874 / 2022041441



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@26.mchs.gov.ru,
тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30 телефон доверия Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-005-2022/0109РС/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида №24 «золотая рыбка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю полковника внутренней службы Вороненко Виктора Ивановича № 26-005-2022/0109РС от «03» октября 2022 года в период с "11" октября 2022 г., 16 час. 00 мин. по "11" октября 2022 г., 17 час. 00 мин.; с "14" октября 2022 г., 09 час. 00 мин. по "14" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю младшим лейтенантом внутренней службы Полоусовой Татьяной Васильевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №24 «золотая рыбка»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад

комбинированного вида №24 «золотая рыбка»

Сулемина Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п.17. пп (б) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР №1479 от 16.09.2020г.)	03.05.2023	
2.	Провести обработку огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с составлением соответствующего акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия	(п. 13. Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР №1479 от 16.09.2020г.).)	03.05.2023	
3.	Смонтировать СОУЭ 3-го типа	(табл.2, СПЗ.13130.2009 «Система противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» ч.3 ст.84 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123 от 22.07.2008г)	03.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Законный представитель юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №24 «золотая рыбка»

Сулемина Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю младший лейтенант внутренней службы Полоусова Татьяна Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.